

PLANTA BAIXA-SPDA
ESCALA 1/100

MALHA DE ATERRAMENTO (SEM ESCALA)



HASTE EM CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO



DETALHE DA VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO

SOLDAS EXOTÉRMICAS (SEM ESCALA)



DET. DE SOLDA EXOTÉRMICA ENTRE CABOS 50mm² EM "T"



DET. DE SOLDA EM CRUZAMENTO DOS CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO



DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA ENTRE CABO



DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA ENTRE CABO

LEGENDA

	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO 3,00X5/8"
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC Ø300mmx300mm, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 3m
	CAPTOR TIPO FRANKLIN INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO
	PAINEL (CAIXA) DE EQUALIZAÇÃO EQUIPOTENCIAL
	CABO DE COBRE NU 35 MM²

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ

GOVERNO DO PARÁ
POR TODO O PARÁ

PROJETO:
ELÉTRICO

PROJETO EXECUTIVO DO TERMINAL TURÍSTICO HIDROVIÁRIO DE ICOARACI

TÍTULO:
TERMINAL TURÍSTICO HIDROVIÁRIO - ICOARACI
PLANTA BAIXA-SPDA

PROJETISTA:
ENG. MAYRA SOUZA DO NASCIMENTO
CREA 807742PA

ESCALA:	ÁREAS CONSTRUÍDA CIVIL:	FOLHA Nº:
INDICADA	622,71m²	02/05
DATA:	ÁREA CONSTRUÍDA NAVAL:	REVISÃO:
08/2021	346,67m²	01